

**Príloha č.: 2 k zmluve č.: PZ00197385\_001**  
**o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd**

**Informatívny technický výpočet**

Množstvo vôd z povrchového odtoku vypúšťaných odberateľom z odberného miesta do verejnej kanalizácie mesta

Výpočet vychádza z vyhl. MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca:

$$Q = H_z \times S \times \Psi$$

- Q** množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie v m<sup>3</sup>/rok
- H<sub>z</sub>** ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre **mesto/obec: Bratislava**  
podľa údajov SHMÚ vypočítaný z **úhrnu zrážok: 0,7135** m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/rok
- S** veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v m<sup>2</sup>
- Ψ** súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy
- |          |  |               |
|----------|--|---------------|
| <b>A</b> | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.)                                   | <b>Ψ=0,90</b> |
| <b>B</b> | čiastkové priepustné spevnené plochy napríklad dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a zatrávnené strechy | <b>Ψ=0,40</b> |
| <b>C</b> | dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.)  | <b>Ψ=0,05</b> |

**Odberateľ: Mestská časť Bratislava Petržalka**

Adresa odberného miesta: **Vyšehradská 17, Bratislava**

Odborné miesto: OM00007563

Technické číslo : 37-63000-000

<b>A</b>	1 500,00	x	0,90	=	1 350,00 m <sup>2</sup>
<b>B</b>	0,00	x	0,40	=	0,00 m <sup>2</sup>
<b>C</b>	0,00	x	0,05	=	0,00 m <sup>2</sup>
<b>Redukovaná plocha spolu</b>	1 500,00			=	1 350,00 m <sup>2</sup>
<b>Množstvo vôd z povrchového odtoku</b>	1 350,00	x	0,7135	=	<b>963,2250 m<sup>3</sup>/rok</b>